

WIZP.271.25.3.2019

Kościerzyna, dnia 06.08.2019r.

.....  
.....  
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. *Czy dno zbiornika chłonnego ma być wyłożone płytami typu JOMBO?*  
**Zamawiający informuje, że dna zbiornika chłonnego nie należy umacniać płytami betonowymi otworowymi, np. typu JOMBO, MEBA.**