

.....
.....
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Biblioteki

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

Na rzutach instalacji c.o. nie opisano przeznaczenia pomieszczeń. Skąd wykonawca ma wiedzieć czy dane pomieszczenie jest „ogólnodostępne” czy nie? Czy należy w nim robić zabudowy rur z GK czy nie? Proszę o rzuty instalacji c.o. z zaznaczonymi miejscami gdzie mają być zabudowy GK.

W pomieszczeniach piwnic instalacja bez zabudowy. Pion nr 6, 7, 8 w pomieszczeniu 009 wykonać w bruzdzie w ścianie. W pomieszczeniu 001, 002, 003, 008, 012, 101, 108, 201, 206 pojedyncza zabudowa z płyt g-k malowana farbą emulsyjną. W pomieszczeniu 004, 005, 103, 106, 204 pojedyncza zabudowa z płyt g-k wykończona glazurą zbliżoną wielkością i kolorystyką do znajdującej się w pomieszczeniu. W pomieszczeniu 006, 102, 107, 205 podwójna zabudowa z płyt g-k malowana farbą emulsyjną.