

.....
.....
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Biblioteki

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. *Czy pompa obiegowa jest w zakresie zamówienia? Co będzie sterowało załączeniem pompy obiegowej?*
Tak, pompa obiegowa jest w zakresie zamówienia. Sterowanie za pomocą czujek temperaturowych.

2. *Czy naczynie wzbiorcze jest w zakresie zamówienia?*
Tak.

3. *Czy zawór bezpieczeństwa jest w zakresie zamówienia?*
Tak.

4. *Czy w ościeżach należy wycenić wtopienie siatki elewacyjnej?*
Tak.

5. *Czy w wycenie należy uwzględnić listwę okapową?*
Tak.

6. *Czy na dachu należy wymienić stare rynny na nowe?*
Tak.